



Rua Pedro Valdeano, 131
CEP 60131-090 Fortaleza CE
CNPJ 07.047.271/0001-70
CCF 06.102.848-8
www.coelce.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE B-2 FATURA Nº 933548
3456.0AB2.0EAS.44C6.0C07.D093.DC9E.ZA39
CONTROLE FISCAL

Jul 2016

Esta é a sua fatura de

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
UNILAB CAMPUS DAS AURORAS
RU JOSE FRANCO DE OLIVEIRA
03.27110.099.025480 LÓTE: 3
62785-000 ACARAPE

TITULAR

UNILAB CAMPUS DAS AURORAS
RU JOSE FRANCO DE OLIVEIRA
12.397.930/0001-00
123979300001-00

DATAS

Validade Anterior: 07/06/2016
Validade Atual: 07/07/2016
Período de Cobrimento: 08/08/2016
Arrecadação: 18/07/2016
Prazo de Pagamento: 30 Dias
Arrecamento: 075.001

MODALIDADE TARIFÁRIA

HOROSAZONAL
SECO
POD PUBLICOS
DEM CLAS VERDE13,8KV - A4

Nº FICHA AGENDADORES
5250816

vencimento	total a pagar (R\$)
10/08/2016	****35.583,02
nº do cliente	9009466
	2

CLIENTE
SILVANA ACCIOLY
NOME: (085) 3453-4858
TELEFONE: (085) 999939538
CELULAR: silvana.accioly@enel.com
E-MAIL

CLASSIFICAÇÃO RESUMO	CONSUMO EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVA LÍQUIDA kWh			DEMANDA REATIVA DMCE	
	Atual	Anterior	Variação	Atual	Anterior	Variação	Atual	Anterior	Variação	Atual	Anterior
Letras Anterior	489209	39644	0	2642	1289	0	34758	4623	0	2500	1150
Letras Atual	537371	43243	0	2825	1355	0	36009	4711	0	2677	1235
Total Atual	38162	3599	0	183	86	0	1251	88	0	176	85
Consumo	0	0	0	1100	1100	0	0	0	0	0	0
Dem. Litradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSTANTES DE MEDIÇÃO	CONSUMO	DEMANDA	REATIVA
			0,0
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)	0,0		
FATOR POTÊNCIA	100,00	100,00	100,00
FATOR CARGA	100,00	100,00	100,00

VALORES DE FATURAMENTO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia	3.599	1,67042	6.011,84
Consumo Faturado Ponta	38.162	0,40332	15.392,49
Consumo Faturado Fora Ponta	1.100	14,45000	15.895,00
Demanda Faturada Fora de Ponta	88	0,37018	32,57
Consumo Reativo Excedente Ponta			
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	1.251	8,37018	10.473,97
Subtotal(A)			37.793,97



(B) Outros Encargos			
Retencao de Tributos Federais			-2.210,95
Subtotal(B)			-2.210,95

ICMS BASE DE CÁLCULO (R\$)	37.793,97	ALÍQUOTA (%)	27,00 %	VALOR (R\$)	10.204,37
----------------------------	-----------	--------------	---------	-------------	-----------

TIPO DE FATURAMENTO	00	MOTIVO	Normal
---------------------	----	--------	--------

PERÍODO	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		RESERVADO
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
07/16	86	183	3.599	38.162	0
08/16	87	233	3.050	36.057	0
09/16	66	193	3.189	37.917	0
04/16	95	213	3.531	44.167	0
03/16	108	241	3.015	36.828	0
02/16	89	144	2.555	29.665	0
01/16	73	144	2.358	27.206	0
12/15	108	219	3.346	37.000	0
11/15	76	172	2.653	33.530	0
10/15	55	135	2.049	29.703	0
09/15	51	122	1.982	24.475	0
08/15	44	90	1.780	22.301	0

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	CADA.	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada	0,00		



VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS	1.100	0
Demanda Contratada Ponta	1.100	0
Demanda Contrat. Fora Ponta	86	0
Demanda Registrada Ponta	183	0
Demanda Registr. Fora Ponta	0	0
Consumo Contratada Ponta	0	0
Consumo Contrat. Fora Ponta	0	0
Demanda Faturada Ponta	1.100	0
Demanda Faturada Fora Ponta	0	0
Demanda Ultrapassagem Ponta	0	0
Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0	0
Uso do Sistema Ponta	0	0
Uso do Sistema Fora Ponta	0	0

TENSÃO CONTRATADA
13,8 KV

LIMITES DE TENSÃO (kV)
13,8 KV

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia _____
Distribuição _____
Transmissão _____
Encargos Setoriais _____
Tributos _____

INDICADORES DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Vaga e Registros em ACARAPE

Mês 2016 DICI=0,00 P 13.461,09

Período	Mês Anterior	Valor Anterior	Valor Atual
Normal	04,12 %	2,69	2,68
Transtorno	8,34	5,25	11,40
Atual	16,48	10,50	19,00

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (Kg/kWh)
Comparação das emissões por consumo de energia elétrica atrelada ao Estado.

Emissão de CO₂ (Kg/kWh) 0,00 0,00 0,00

Consumo 0,00% (0,00%)

Importante
Esta Silva apresenta cobrança de Energia Reativa, ocasionada por baixo fator de potência. Envie esta nota em sua fatura, indique ou faça o ajuste de banco de capacitores em seus instalações. Caso deseje maiores informações, entre em contato com o seu Executivo de conta.

Obrigada pela participação no seu pagamento! Com isso, você evita multas, juro e multa de emenda com sua conta de energia!

Informações complementares



Grupo A

Fatura Nº	9009466-2	
No. de Controle	Fatura de	Vencimento
033548	Jul 2016	10/08/2016
Valor Total (R\$)		****35.583,02

836800003557 830200310001 000900946609 001940013954



Autenticação Mecânica

SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONMEDICAO (CONSULTA MEDICAO/CONFERENCIA)
 DATA: 27/07/2016 HORA: 16:37:22 USUÁRIO: EMANOEL MARQUES
 UASG : 158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRG-BRASILEIRA
 NÚMERO DO CRONOGRAMA : 158565 - 00004 / 2016
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO : 00002/2016
 Nº DOCUMENTO: 0000933548 SÉRIE: DATA MEDIÇÃO: 27/07/2016 SIT. : CONCLUIDO
 FISCAL : 656.803.243-34 - EMANOEL MARQUES FREITAS

SUB				DT.		NOTA	VALOR
ITEM	ETP	ETP	PARC	INÍCIO	FIM	QTD.FISC	
00001	000	000	001	PREV 16/03/2016	16/03/2017	1	1421557,63
				MED 08/06/2016	07/07/2016	1	37793,97
ITEM DO PROCESSO: 00001						NAO	

PF1-AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

FIM DA CONSULTA
MWB