

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
UNILAB CAMPUS ACARAPE
RODOVIA CE 060 KM 51
03.27110.099.012480 LOTE: 3
62785-000 ACARAPE

TITULAR

UNILAB CAMPUS ACARAPE
RODOVIA CE 060 KM 51
12.397.930/0001-00
123979300001-00

DATAS

Leitura Anterior 03/02/2016
Leitura Atual 07/03/2016
Previsão Próxima Leitura 05/04/2016
Apresentação 21/03/2016
Período Faturado 33 Dias
Agrupamento 075.001

MODALIDADE TARIFÁRIA

HOROSAZONAL
SECO
POD PUBLICOS
DEM CLAS VERDE13,8KV - A4

Nº DOS MEDIDORES

4262569

Esta é a sua fatura de **Mar 2016**

vencimento 11/04/2016 **total a pagar (R\$)** *****31.323,46

nº do cliente 9007501 **DV** 3

EXECUTIVO MARILIA GONDIM
NOME (85) 3453-4888
TELEFONE (85) 9993-9532
CELULAR
E-MAIL marilia.gondim@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh	DEMANDA EM kW	ENERGIA REATIVA UFER/kVarh	DEMANDA REATIVA DMCR
HPP/Único	HPP/Único	HPP/Único	HPP/Único	HPP/Único
Anterior	47116	122	62308	9163
Atual	228483	5782	4332	5256
Total Medido	44150	214	63798	9360
Contratada	0	472	1490	198
Dem. Ultrapass.	0	0	0	0

CONSTANTES DE MEDIÇÃO	CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%):	0.0	0.0	0.0
FATOR POTÊNCIA	100.00	100.00	0.00
FATOR CARGA	100.00	100.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia			
Consumo Faturado Ponta	6.235	1,49013	9.290,96
Consumo Faturado Fora Ponta	44.150	0,38909	17.178,32
Demanda Faturada Fora de Ponta	472	13,26000	6.258,72
Consumo Reativo Excedente Ponta	103	0,32326	33,29
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	1.490	0,32326	481,65
Subtotal(A)			33.242,94

(B) Outros Encargos

Ajuste			26,80
Retencao de Tributos Federais			-1.946,28
Adicional Bandeira Amarela (R\$ 1.949,91)			1.949,91
Subtotal(B)			1.949,91

Certifico que foram prestados os serviços de energia elétrica e demais serviços em 29/03/2016

Emanoel Marques Freitas
Chefe da Seção de Análise de Contas e Contrato
SIAPE 2182256

ICMS BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
33.242,94	27,00 %	8.975,59



TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)
03/16	159	6.235
02/16	47	1.940
01/16	136	3.795
12/15	144	6.649
11/15	141	5.191
10/15	50	2.156
09/15	56	1.924
08/15	108	2.711
07/15	123	5.527
06/15	74	4.544
05/15	106	4.703
04/15	96	4.590

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassem Demanda Reservada	0.00		



VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS	VALORES
Demanda Contratada Ponta	472
Demanda Contrat. Fora Ponta	472
Demanda Registrada Ponta	159
Demanda Registr. Fora Ponta	214
Consumo Contratada Ponta	0
Consumo Contrat. Fora Ponta	0
Demanda Faturada Ponta	472
Demanda Faturada Fora Ponta	0
Demanda Ultrapassagem Ponta	0
Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0
Uso do Sistema Ponta	0
Uso do Sistema Fora Ponta	0

TENSÃO CONTRATADA

MT
LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.8 KV

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia
Distribuição
Transmissão
Encargos Setoriais
Tributos

INDICADORES DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Período	Metas Individuais	Valores Apurados Individuais
Mensal	4,12 %	2,62 %
Trimestral	8,24 %	5,25 %
Anual	16,48 %	10,50 %

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO ₂ (Kg/kWh)	CONSCIENTIA EMISSÃO (% CO ₂)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica através do Ecoelce	0,00 %
Emissão kg(CO ₂) Compensada (CO ₂)	0,00 %

Esta fatura apresenta cobrança de Energia Reativa, ocasionada por baixo fator de potência. Elimine este onus em sua fatura. Instale ou faça o ajuste do banco de capacitores em suas instalações. Caso deseje maiores informações, entre em contato com o seu Executivo de conta.

Obrigada pela pontualidade no seu pagamento! Com isso, você evita multas, juros e ainda fica em dia com sua conta de energia!

Importante

Informações complementares

coelce
Companhia Energetica do Ceara

Grupo A

Fatura No. 898887	No. da UC 9007501-3
No. de Controle	Fatura de Mar 2016
	Vencimento 11/04/2016
Valor Total (R\$)	*****31.323,46

836700003137 234600310002 000900750100 003840013035

