

Esta é sua leitura de **Jan 2015**

UNILAB CAMPUS ACARAPE  
 RODOVIA CE 060 KM 51  
 03.27110.099.012480 LOTE: 3  
 62785-000 ACARAPE

05/12/2014 06/01/2015 04/02/2015  
 19/01/2015 **32 Dias** 075.001

**10/02/2015 \*\*\*\*\*14.773,65**

UNILAB CAMPUS ACARAPE  
 RODOVIA CE 060 KM 51  
 12.397.930/0001-00  
 123979300001-00

MOODALIDADE TARIFARIA  
**HOROSAZONAL SECO**  
 POD PUBLICOS  
 DEM CLAS VERDE13,8KV - A4  
 Nº DOS MEDIDORES  
**4262569**

**9007501 3**

MONICA JUCA  
 (08-3) 3453-873  
 (08-3) 9981-1220  
 monicajuca@coelce.com.br

Consumo				Demanda			
Antes	Umco.	H.P		Umco	HP		
514099	56184	0		2603	1420	16389	1003
555994	60373	0		2742	1498	16596	1003
41895	4189	0		123	78	207	0
0	0	0		120	120	0	0
0	0	0		0	0	0	0

CONSTANTE DE REDUÇÃO	PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO	FAVOR DO TITULAR	FAVOR DO FISCAL
1	1	1	
			0.0
	C.30	0.00	0.00
	100.00	100.00	0.00

(A) Contrato de Energia			
Consumo Faturado Ponta	4.189	0,93853	3.931,50
Consumo Faturado Fora Ponta	41.895	0,25783	10.801,78
Demanda Faturada Fora de Ponta	123	7,32000	900,36
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	207	0,25097	51,95
Subtotal(A)			15.685,59

\*\*\*15.685,59 27.00 % \*\*\*4.235,10

(B) Outros Encargos			
Ajuste			6,02
Retencao de Tributos Federais			-917,96
Subtotal(B)			-911,94

41 CORREÇÃO LEITURAS - ESTOURO DEMANDA

PERÍODO	DEMANDA (KW)	CONSUMO (KWH)	RESERVAÇÃO	RESERVAÇÃO	RESERVAÇÃO
01/15	78	123	4.189	41.895	0
12/14	97	150	3.213	26.874	0
11/14	97	150	5.016	39.528	0
10/14	101	170	4.758	36.216	0
09/14	82	136	3.388	29.348	0
08/14	86	137	4.429	32.849	0
07/14	96	133	3.184	29.965	0
06/14	67	109	2.404	21.971	0
05/14	57	110	2.314	19.854	0
04/14	59	110	2.731	21.154	0
03/14	65	116	3.071	23.887	0
02/14	58	104	1.418	18.189	0



UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO  
 INTERNACIONAL DA LUSOFONIA  
 APRO-BRASIL/NERA

certifico que foram prestados os serviços  
 de que trata a presente folha.

Em. 20/01/2015

Tulio Pinheiro Moura  
 Coordenador de Infraestrutura e Desenvolvimento  
 SIAPE 018452930 ACARAPE  
 CREA/CE 4027416

MT	13.8 KV					
		4,31	2,85	2,74	0,00	0,00
		8,67	5,70	11,40		
		17,35	11,40	19,00		
					3.770,81	



Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
129	123	150	150	170	136	133
138	138	138	138	138	138	138
138	138	138	138	138	138	138
138	138	138	138	138	138	138
138	138	138	138	138	138	138
138	138	138	138	138	138	138
138	138	138	138	138	138	138
138	138	138	138	138	138	138
138	138	138	138	138	138	138
138	138	138	138	138	138	138

Esta fatura apresenta cobrança de Energia Reativa, ocasionada por baixo fator de potência. Elimine este onus em sua fatura. Instale ou faça o ajuste do banco de capacitores em suas instalações. Caso deseje maiores informações, entre em contato com o seu Executivo de conta.

Obrigada pela pontualidade no seu pagamento! Com isso, você evita multas, juros e ainda fica em dia com sua conta de energia!

Bandeira Tarifaria: VERMELHA



Grupo A

Fatura No. 782465	No. da UC 9007501-3
No. de Controle	Fatura de Jan 2015
	Vencimento 10/02/2015
Valor Total (R\$)	****14.773,65

83620001474 736500310007 000900750 00 002440 13353